



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.004649.10.14

Дата 27.10.2014 г.

На основании заявления № 05112

от 24.10.2014

Организация-изготовитель: "Bitum Petrochemical Industries Ltd."
Адрес: Israel, 4 Hayetzira st.P.O.B. 10175, Haifa Bay 26111 (Израиль)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "Технологии Битума"
Адрес: 119334, г. Москва, Ленинский проспект, д. 38А (Россия)

Наименование продукции: Битумно-латексная эмульсия (гидроизоляционный состав) Flexigum

Продукция изготовлена в соответствии: с Декларацией о соответствии изготовителя, паспортом безопасности на продукцию.

Перечень документов, представленных на экспертизу: Декларация о соответствии изготовителя. Протокол испытаний. Паспорт безопасности на продукцию. Свидетельство о регистрации. Свидетельство о постановке в ИФНС. Выписка из ЕГРЮЛ.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой эмульсию со специфическим запахом.
Состав: битумная эмульсия на водной основе, полихлоропрен, противоморозная добавка.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации), протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) №3749/3749-АСВ-14-10 от 22.10.2014 г.

№ 058240

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, баллы	0	не более 2
Акрилонитрил, мг/м.куб	менее 0.001	0,03
Дибутилфталат, мг/м.куб	менее 0.001	0,1
Диоктилфталат, мг/м.куб	менее 0.001	0,02
Стирол, мг/м.куб	менее 0.001	0,002
Толуол, мг/м.куб	менее 0.001	0,3
Ксилол, мг/м.куб	менее 0.001	0,1
Формальдегид, мг/м.куб	менее 0.001	0,01

Контроль воздуха рабочей зоны при применении осуществлять по: маслам минеральным нефтяным, углеводородам алифатическим предельным С1-С10. Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей вызывает сухость. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания. При попадании в глаза вызывает слабое раздражение.

Область применения: Гидроизоляция и защита от коррозии подземных и наземных строительных конструкций, ж/б и металлических резервуаров, труб, без непосредственного контакта с питьевой водой

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При применении в производстве соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", паспорта безопасности, инструкции по применению

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Битумно-латексная эмульсия (гидроизоляционный состав) Flexigum соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач
(заместитель главного врача)



подпись

Сафонкина С.Г.

Иваненко А.В.
ф. и. о.

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Завьялов Н.В.

Эксперт (эксперты)

Васильева Г. В.